

TIEMME

TERMOSTATO AD IMMERSIONE IMMERSION THERMOSTAT

Art. 2076

Termostato ad immersione con regolazione *Adjustable thermostat - immersion - with shank*

Termostato in scatolato unipolare, ad espansione di liquido, con contatti in commutazione; completo di passacavo. Particolarmente adatto alla regolazione automatica di caldaie, pompe e altre apparecchiature termiche. Il fissaggio del termostato è realizzato mediante pozzetto filettato da 1/2".


Boxer unipolar thermostat, liquid expansion, with switching contacts, complete with core hitch. Ideal for automatic regulation on boilers, pumps and other heating equipment. The thermostats are fixed using a 1/2" threaded trap.

Installazione e collegamenti / Installation and connections

ATTENZIONE: le operazioni descritte nella presente scheda tecnica vanno eseguite esclusivamente da personale specializzato o dall'installatore, rispettando scrupolosamente le norme di sicurezza e le disposizioni di legge vigenti.

ATTENTION: only specialised electricians or authorised installers must carry out the instructions given in this leaflet, in full observance of the safety instructions and current applicable legislation.

- Togliere il pozzetto dello strumento allentando la vite di tenuta.
A. Loosen the screw to remove the copper pot from the instrument.
- Fissare il pozzetto nella sede desiderata (filetto da 1/2").
B. Fix the copper pot in the desired housing (1/2" threading).
- Riposizionare il bulbo ed il termostato all'interno del pozzetto e stringere nuovamente la vite di tenuta
C. Place back the bulb and the thermostat inside the copper pot and tighten the fixing screw.
- Passare i cavi tramite l'apposito passacavo ed effettuare i collegamenti secondo lo schema.
D. Pass the leads through the core hitch and make the connections following the diagram below.
- Riposizionare coperchio, viti e manopola
E. Replace the cover, screws and knob.




Morsetto C = comune
Morsetto 1 = apre il circuito al raggiungimento della temperatura impostata
Morsetto 2 = chiude il circuito al raggiungimento della temperatura impostata

Terminal C = common
Terminal 1 = opens the circuit when the set temperature is reached
Terminal 2 = closes the circuit when the set temperature is reached

Caratteristiche Tecniche Technical Features

Campo di regolazione	+0/+90°C
Calibration range	
Tolleranza	temp.min. +/-6°C
Tolerance	temp.max. +/-4°C
Differenziale	6°C+/-2°C
Differential	
Grado di protezione	Ip40
Protection class	
Classe di isolamento	II
Isolation class	
Gradiente termico	<1°C/min
Thermal gradient	
Massima temperatura testa	85°C
Maximum head temperature	
Massima temperatura bulbo	110°C
Maximum bulb temperature	
Contatti di scambio	
Change-over contacts	16 (4) 250 Vac - 6 (1)A 400 Vac
Portata sui contatti	
Contact outputs	1B
Tipo di azione	
Action Type	ABS UL94 VO
Materiale coperchio	
Cover material	

Dimensioni / Dimensions



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 2076T Rev. D 04-16



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization

